



ATEST HIGIENICZNY

B.BK.60110.0540.2024

HYGIENIC CERTIFICATE

ORYGINAL

NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH NIH – NATIONAL RESEARCH INSTITUTE

Wyrób / product: **Rura wielowarstwowa QIK PE-RT/EVOH/PE-RT**

Zawierający / containing: polietylen PE-RT, barierę antydyfuzyjną EVOH

Przeznaczony do / destined: montażu w instalacjach służących do przesyłania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, w instalacjach centralnego ogrzewania i ogrzewania podłogowego

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków / the above-named product is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

Instalację służącą do przesyłania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, przed oddaniem do użytku, należy przepłukać wodą w objętości zapewniającej jej całkowitą wymianę.

Atest higieniczny nie dotyczy parametrów technicznych i walorów użytkowych wyrobów/The hygienic certificate does not apply to technical parameters and utility value of the products.

Wytwórca / producer:

Maincor Rohrsysteme GmbH & Co.KG
97424 Schweinfurt
Silbersteinstrasse 14, Niemcy

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:

Maincor Rohrsysteme GmbH & Co.KG
97424 Schweinfurt,
Silbersteinstrasse 14, Niemcy



Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność po 2027.07.02 lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.

The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation. The certificate loses its validity after 2027.07.02 or in the case of changes in composition or in technology of production.

Data wydania atestu higienicznego: 2 lipca 2024

The date of issue of the certificate: 2nd July 2024

Kierownik
Zakładu Bezpieczeństwa Zdrowotnego
Środowiska

dr hab. Jolanta Solecka

dr hab. Jolanta Solecka, prof. NIZP PZH-PIB